

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "Шихан" ООО "ОПХ" 453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Новая, 39  10А, 11А(10А) Электрогазосварщик	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
16 Оператор линии в производстве пищевой продукции 2 категории	<p>1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы</p>	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
	П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").				

Дата составления: 03.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала  
(должность)



(подпись)

Самойлов Павел Владимирович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по производственной безопасности

(должность)

Главный инженер

(должность)

Менеджер по персоналу

(должность)

Технолог

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)





Фахуртдинов Рашит Зиятдинович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зайцев Николай Викторович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Бабина Татьяна Евгеньевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Кашников Алексей Николаевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2024

18.12.2024

18.12.2024

18.12.2024

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Русаква Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.12.2024

(дата)